

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	Насосы общепромышленные
№ опросного листа:	6	Код МТР в ЕНС PKS:	ЕБ01000222

Наименование МТР: Насос - дозатор мембранный или аналог

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	Функциональное применение		
1.1	Рабочая среда		Раствор гипохлорита натрия
1.2	Материал корпуса, не хуже		алюминий
1.3	Диапазон температуры рабочей среды	°C	От +0,1 до +40
1.4	Объем импульса	Мл.	7,4
1.5	Производительность	л/ч	75-85
1.6	Рабочее давление, не более	бар	0,8-1
1.7	Глубина всасывания, не менее	м	1,5
1.8	Диапазон регулирования	%	0-100
1.9	Материал проточной части, не хуже		ПВХ
1.10	Регулировка производительности		ручная
2	Требования к электрооборудованию (электродвигателю)		
2.1	Мощность электродвигателя, не более	кВт	0,124
2.2	Частота	Гц	50
2.3	Рабочий ток	А	1
2.4	Класс защиты		IP 65
2.5	Напряжение	В	220
3	Комплектация		
3.1	Насос	шт.	1

2	Эксплуатационные параметры		
2.1	Степень пылевлагозащиты		IP 65
3	Комплектация		
3.1	Насос	шт	1
3.2	Паспорт	шт	1
3.3	Электродвигатель	шт	1

ФИО ответственного:	Макшаков А.А. 
Должность:	Начальник службы У и ОПО
Телефон / Факс:	(4752) 700 700 доб. 6100
Электронный адрес:	MakshakovAA@tamcomsys.ru
Подпись:	
Начальник службы главного механика	Щеголихин Ю.А. 
Подпись:	
Главный энергетик	Степанов И.А. 
Подпись:	
Директор технического департамента	Никитин С.А. 
Подпись:	