


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ЕБ
№ опросного листа:	17	Код МТР в ЕНС РКС:	ЕБ00026091

Наименование МТР: Насос НПС-400/35П (или аналог)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1.	Функциональные параметры		
1.1	Перекачиваемая среда		Грязная вода
1.2	Подача в рабочей точке, в диапазоне	м³/ч	7-9
1.3	Напор в рабочей точке, в диапазоне	м	7-9
1.4	Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде	мм	0,15
1.5	КПД, не менее	%	70
1.6	Давление на входе, не более	МПа	
1.7	Температура перекачиваемой среды, в диапазоне	°С	До 40
1.8	Конструктивные параметры спирального корпуса насоса		Моноблочный, вертикальный, погружной, насос со встроенным электродвигателем.
1.9	Материал корпуса, не хуже		Пластик
1.10	Материал рабочего колеса, не хуже		Высокопрочный пластик или аналог
1.11	Уплотнение вала насоса		
1.12	Метод монтажа		погружной
1.13	Длина насоса от фланца всасывающего патрубка до конца двигателя, не более	мм	До 450
1.14	NPSH, не более	м	
2.	Требования к электрооборудованию (электродвигателю)		
2.1.	Мощность, не более	кВт	0,4
2.2.	Напряжение сети	В	220
2.3.	Частота тока	Гц	50
2.4.	Номинальный ток	А	
2.5.	Скорость вращения	об/мин	3000
2.6.	КПД двигателя при полной нагрузке, не менее	%	70
2.7.	Класс защиты двигателя, не ниже		
2.8.	Класс защиты коробки выводов, не ниже		
2.9.	Тепловая защита		
2.10	Тип двигателя		
3.	Требования к комплекту поставки		
3.1.	Насос	Комп.	1
3.2.	Двигатель	Комп.	1
3.3.	Муфта	Комп.	1
3.4.	Паспорт на оборудование, включающий все технические данные	шт.	1
3.5.	Инструкция эксплуатации на русском языке	шт.	1
3.6.	Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее	Месяцы	24

ФИО Ответственного:	В.П. Чапта
Должность:	Начальник участка
Телефон / Факс:	207-25-60
Электронный адрес:	aNikitin@samcomsys.ru
Подпись:	
Начальник цеха НФС-3	А.В. Никитин
Подпись:	