



Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа: ЕБ – насосы и насосные агрегаты
№ опросного листа:	20	Код МТР в ЕНС РКС:	ЕБ00024537

Наименование МТР: Насос Р400-А-230-DL-PVDF-А-НС-1000 6,6м<sup>3</sup>/ч 0,85кВт ГОСТ 31839-2012 или аналог

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1.	<b>Функциональные параметры</b>		
1.1	Перекачиваемая среда		Хлор
1.2	Подача в рабочей точке, в диапазоне	м <sup>3</sup> /ч	6,6
1.3	Напор в рабочей точке, в диапазоне	м	7-10
1.4	КПД, не менее	%	-
1.5	Размер проходного сечения, не более	мм	40
1.6	Давление на входе, не более	кгс/см <sup>2</sup> (макс.)	-
1.7	Допускаемый кавитационный запас	м (не более)	-
1.8	Тип уплотнения		Фторкаучук (FKM)
1.9	Температура перекачиваемой жидкости, в диапазоне	°С	-20+80
1.10	Утечка через уплотнение	л/ч, не более	-
2.	<b>Требования к электрооборудованию (электродвигателю)</b>		
2.1	Мощность потребляемая насосом (макс.)	кВт	-
2.2	Мощность двигателя, не менее	кВт	0,85
2.3	Скорость вращения	об/мин	8500
2.4	Напряжение сети	В	220
2.5	Частота тока	Гц	50
2.6	КПД двигателя при полной нагрузке, не менее	%	-
2.7	Класс защиты двигателя, не ниже	IP	24
2.8	Класс защиты коробки выводов, не ниже		-
3.	<b>Требования к комплекту поставки</b>		
3.1	Насос	Комп.	1
3.2	Двигатель	Комп.	1
3.3	Муфта	Комп.	-
3.4	Паспорт на оборудование, включающий все технические данные	Шт.	1
3.5	Инструкция эксплуатации на русском языке	Шт.	1
3.6	Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее	Месяцы	12

ФИО Ответственного:	Коротун Д.В.
Должность:	Начальник участка
Телефон / Факс:	8-17-942-85-46
Электронный адрес:	dKorotun@samcomsys.ru
Подпись:	
Начальник ГВС	Т.А. Первова 
Подпись:	